

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:ул. Девонская, д. 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	69.24	54.86	14.38	6.12	6.12	130.753	0.000	127.937	0.000	127.937	1.840	0.000	<	24	0
21.01.23 23	69.20	54.84	14.36	6.12	6.12	130.803	0.000	127.985	0.000	127.985	1.839	0.000	<	24	0
22.01.23 23	69.19	54.93	14.26	6.12	6.12	125.323 !	0.000	122.624 !	0.000	122.624	1.749	0.000	<	23	1 *
23.01.23 23	68.63	54.61	14.02	6.12	6.12	130.678	0.000	127.903	0.000	127.903	1.794	0.000	<	24	0
24.01.23 23	67.39	53.83	13.56	6.12	6.12	130.637	0.000	127.956	0.000	127.956	1.736	0.000	<	24	0
25.01.23 23	69.01	54.84	14.17	6.12	6.12	130.320	0.000	127.525	0.000	127.525	1.807	0.000	<	24	0
26.01.23 23	65.19	52.54	12.66	6.12	6.12	130.348	0.000	127.824	0.000	127.824	1.618	0.000	<	24	0
27.01.23 23	59.98	49.04	10.93	6.12	6.12	130.613	0.000	128.457	0.000	128.457	1.404	0.000	<	24	0
28.01.23 23	59.10	48.35	10.75	6.12	6.12	130.842	0.000	128.750	0.000	128.750	1.384	0.000	<	24	0
29.01.23 23	59.06	48.29	10.77	6.12	6.12	130.865	0.000	128.760	0.000	128.760	1.386	0.000	<	24	0
30.01.23 23	58.82	47.86	10.97	6.12	6.12	113.230	0.000	111.421	0.000	111.421	1.222	0.000	<	24	0
31.01.23 23	59.13	48.41	10.72	6.12	6.12	130.425	0.000	128.327	0.000	128.327	1.375	0.000	<	24	0
01.02.23 23	59.36	48.39	10.97	6.12	6.12	130.428	0.000	128.316	0.000	128.316	1.408	0.000	<	24	0
02.02.23 23	60.17	48.91	11.26	6.12	6.12	130.430	0.000	128.261	0.000	128.261	1.444	0.000	<	24	0
03.02.23 23	61.18	49.80	11.38	6.12	6.12	130.545	0.000	128.308	0.000	128.308	1.460	0.000	<	24	0
04.02.23 23	61.32	49.98	11.34	6.12	6.12	130.397	0.000	128.153	0.000	128.153	1.453	0.000	<	24	0
05.02.23 23	61.54	50.05	11.49	6.12	6.12	130.040	0.000	127.786	0.000	127.786	1.468	0.000	<	24	0
06.02.23 23	62.80	50.79	12.01	6.12	6.12	129.925	0.000	127.584	0.000	127.584	1.533	0.000	<	24	0
07.02.23 23	64.96	52.30	12.66	6.12	6.12	129.928	0.000	127.438	0.000	127.438	1.614	0.000	<	24	0
08.02.23 23	65.38	52.47	12.91	6.12	6.12	129.885	0.000	127.369	0.000	127.369	1.644	0.000	<	24	0
09.02.23 23	63.39	51.28	12.11	6.12	6.12	129.915	0.000	127.532	0.000	127.532	1.545	0.000	<	24	0
10.02.23 23	61.07	49.76	11.31	6.12	6.12	129.965	0.000	127.748	0.000	127.748	1.445	0.000	<	24	0
11.02.23 23	61.30	49.95	11.35	6.12	6.12	129.930	0.000	127.690	0.000	127.690	1.449	0.000	<	24	0
12.02.23 23	61.18	49.91	11.27	6.12	6.12	129.875	0.000	127.646	0.000	127.646	1.439	0.000	<	24	0
13.02.23 23	61.23	49.98	11.25	6.12	6.12	129.740	0.000	127.510	0.000	127.510	1.434	0.000	<	24	0
14.02.23 23	61.20	50.13	11.07	6.12	6.12	129.908	0.000	127.684	0.000	127.684	1.413	0.000	<	24	0
15.02.23 23	61.24	50.11	11.14	6.12	6.12	129.897	0.000	127.671	0.000	127.671	1.422	0.000	<	24	0
16.02.23 23	61.25	50.20	11.06	6.12	6.12	130.175	0.000	127.938	0.000	127.938	1.415	0.000	<	24	0
17.02.23 23	61.36	50.34	11.02	6.12	6.12	130.242	0.000	127.995	0.000	127.995	1.410	0.000	<	24	0
18.02.23 23	60.85	49.95	10.90	6.12	6.12	130.145	0.000	127.932	0.000	127.932	1.395	0.000	<	24	0
Итого/Средн	62.83	50.89	11.93	6.12	6.12	3886.205	0.000	3816.030	0.000	3816.030	45.544	0.000		719	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	38882.660	0.000	38120.107	0.000	38120.107	393.851	0.000	8768	3486
18.02.23 23	42768.865	0.000	41936.137	0.000	41936.137	439.395	0.000	9487	3487
Итого	3886.205	0.000	3816.030	0.000	3816.030	45.544	0.000	719	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____