



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.04.2023 по 30.04.2023



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.04.2023	43,6	36,2	247,093	247,088	0,005	7,9	7,5	10,824	8,990	1,834	24,00
21.04.2023	42,8	35,8	246,991	246,991	0,000	8,0	7,6	10,620	8,899	1,721	24,00
22.04.2023	42,3	35,5	246,703	246,703	-0,000	8,0	7,6	10,476	8,802	1,674	24,00
23.04.2023	42,7	35,7	247,215	247,214	0,001	8,0	7,6	10,608	8,876	1,732	24,00
24.04.2023	37,6	31,1	118,683	118,682	0,001	5,1	5,2	5,052	4,173	0,880	24,00
25.04.2023	23,3	23,1	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
26.04.2023	22,2	22,3	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
27.04.2023	22,0	22,2	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
28.04.2023	22,2	22,3	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
29.04.2023	21,7	21,8	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
30.04.2023	22,1	22,2	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
Итого	31,2	28,0	1106,685	1106,678	0,007	3,9	3,8	47,579	39,739	7,840	264,00

Всего к оплате

Qп = **7,840** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **0,007** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 02.05.2023 16:07:40 1