

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв Гкал | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|
| 22.03.23 23 | 52.21 | 44.35 | 7.86 | 6.12 | 6.12 | 130.698 | 0.000 | 129.051 | 0.000 | 129.051 | 1.014 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 23.03.23 23 | 50.87 | 43.45 | 7.42 | 6.12 | 6.12 | 130.867 | 0.000 | 129.301 | 0.000 | 129.301 | 0.958 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 24.03.23 23 | 48.86 | 42.14 | 6.73 | 6.12 | 6.12 | 130.788 | 0.000 | 129.346 | 0.000 | 129.346 | 0.869 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 25.03.23 23 | 47.23 | 40.92 | 6.31 | 6.12 | 6.12 | 130.477 | 0.000 | 129.139 | 0.000 | 129.139 | 0.815 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 26.03.23 23 | 47.26 | 40.99 | 6.28 | 6.12 | 6.12 | 130.587 | 0.000 | 129.242 | 0.000 | 129.242 | 0.810 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 27.03.23 23 | 47.01 | 40.95 | 6.07 | 6.12 | 6.12 | 130.945 | 0.000 | 129.611 | 0.000 | 129.611 | 0.786 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 28.03.23 23 | 45.35 | 39.85 | 5.51 | 6.12 | 6.12 | 130.430 | 0.000 | 129.199 | 0.000 | 129.199 | 0.711 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 29.03.23 23 | 42.54 | 37.57 | 4.97 | 6.12 | 6.12 | 130.045 | 0.000 | 128.976 | 0.000 | 128.976 | 0.641 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 30.03.23 23 | 43.83 | 38.42 | 5.41 | 6.12 | 6.12 | 129.863 | 0.000 | 128.721 | 0.000 | 128.721 | 0.696 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 31.03.23 23 | 45.51 | 39.70 | 5.81 | 6.12 | 6.12 | 130.330 | 0.000 | 129.087 | 0.000 | 129.087 | 0.750 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 01.04.23 23 | 45.27 | 39.52 | 5.75 | 6.12 | 6.12 | 130.495 | 0.000 | 129.265 | 0.000 | 129.265 | 0.743 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 02.04.23 23 | 45.55 | 39.79 | 5.76 | 6.12 | 6.12 | 131.130 | 0.000 | 129.880 | 0.000 | 129.880 | 0.747 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 03.04.23 23 | 43.86 | 38.68 | 5.18 | 6.12 | 6.12 | 130.985 | 0.000 | 129.832 | 0.000 | 129.832 | 0.672 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 04.04.23 23 | 42.51 | 37.68 | 4.83 | 6.12 | 6.12 | 131.397 | 0.000 | 130.320 | 0.000 | 130.320 | 0.628 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 05.04.23 23 | 42.78 | 37.93 | 4.85 | 6.12 | 6.12 | 131.572 | 0.000 | 130.478 | 0.000 | 130.478 | 0.633 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 06.04.23 23 | 42.83 | 37.96 | 4.87 | 6.12 | 6.12 | 132.178 | 0.000 | 131.074 | 0.000 | 131.074 | 0.638 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 07.04.23 23 | 42.48 | 37.64 | 4.83 | 6.12 | 6.12 | 132.243 | 0.000 | 131.160 | 0.000 | 131.160 | 0.633 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 08.04.23 23 | 42.16 | 37.25 | 4.91 | 6.12 | 6.12 | 132.425 | 0.000 | 131.349 | 0.000 | 131.349 | 0.644 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 09.04.23 23 | 42.17 | 37.20 | 4.97 | 6.12 | 6.12 | 132.090 | 0.000 | 131.025 | 0.000 | 131.025 | 0.650 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 10.04.23 23 | 42.72 | 37.65 | 5.08 | 6.12 | 6.12 | 132.405 | 0.000 | 131.307 | 0.000 | 131.307 | 0.666 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 11.04.23 23 | 42.43 | 37.43 | 5.01 | 6.12 | 6.12 | 132.117 | 0.000 | 131.036 | 0.000 | 131.036 | 0.656 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 12.04.23 23 | 42.69 | 37.69 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 132.818 | 0.000 | 131.720 | 0.000 | 131.720 | 0.658 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 13.04.23 23 | 43.03 | 37.99 | 5.04 | 6.12 | 6.12 | 132.602 | 0.000 | 131.488 | 0.000 | 131.488 | 0.662 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 14.04.23 23 | 43.39 | 38.07 | 5.32 | 6.12 | 6.12 | 132.350 | 0.000 | 131.216 | 0.000 | 131.216 | 0.697 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 15.04.23 23 | 46.04 | 39.90 | 6.14 | 6.12 | 6.12 | 132.038 | 0.000 | 130.746 | 0.000 | 130.746 | 0.802 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 16.04.23 23 | 46.33 | 40.11 | 6.22 | 6.12 | 6.12 | 132.018 | 0.000 | 130.710 | 0.000 | 130.710 | 0.812 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 17.04.23 23 | 44.94 | 39.22 | 5.72 | 6.12 | 6.12 | 131.840 | 0.000 | 130.620 | 0.000 | 130.620 | 0.746 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 18.04.23 23 | 42.55 | 37.53 | 5.02 | 6.12 | 6.12 | 132.495 | 0.000 | 131.404 | 0.000 | 131.404 | 0.659 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 19.04.23 23 | 43.00 | 38.01 | 4.99 | 6.12 | 6.12 | 132.540 | 0.000 | 131.423 | 0.000 | 131.423 | 0.655 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| Итого/Средн | 44.73 | 39.15 | 5.58 | 6.12 | 6.12 | 3812.767 | 0.000 | 3777.728 | 0.000 | 3777.728 | 21.050 | 0.000 | | 696 | 0 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв Гкал | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 21.03.23 23 | 46812.823 | 0.000 | 45920.698 | 0.000 | 45920.698 | 477.383 | 0.000 | 10231 | 3487 |
| 19.04.23 23 | 50625.590 | 0.000 | 49698.425 | 0.000 | 49698.425 | 498.433 | 0.000 | 10927 | 3487 |
| Итого | 3812.768 | 0.000 | 3777.728 | 0.000 | 3777.728 | 21.050 | 0.000 | 696 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____