

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г. -21/03/23г.

Абонент:ООО УК "Этажи" Договор N: _____
 Адрес:Октябрьский ул. Северная 24 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сеп.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
19/02/23	65.72	54.06	254.53	247.32	2.960	24	0	*
20/02/23	70.76	57.61	254.50	247.25	3.336	24	0	*
21/02/23	68.75	56.62	254.95	247.79	3.089	24	0	*
22/02/23	57.37	48.58	255.35	248.21	2.236	24	0	*
23/02/23	61.60	51.60	254.75	247.53	2.541	24	0	*
24/02/23	62.29	51.92	254.93	247.68	2.639	24	0	*
25/02/23	62.04	51.72	254.81	247.55	2.625	24	0	*
26/02/23	61.14	51.26	254.95	247.67	2.512	24	0	*
27/02/23	59.03	49.93	255.52	248.26	2.322	24	0	*
28/02/23	56.87	48.48	255.72	248.52	2.140	24	0	*
01/03/23	56.62	48.17	255.50	248.25	2.154	24	0	*
02/03/23	58.18	49.28	255.36	248.05	2.273	24	0	*
03/03/23	58.02	49.08	255.84	248.53	2.283	24	0	*
04/03/23	56.65	48.22	256.14	248.88	2.159	24	0	*
05/03/23	56.00	47.77	255.58	248.39	2.097	24	0	*
06/03/23	55.95	47.70	254.95	247.73	2.100	24	0	*
07/03/23	56.14	47.85	255.92	248.72	2.119	24	0	*
08/03/23	55.65	47.41	256.03	248.77	2.106	24	0	*
09/03/23	54.92	47.03	256.28	249.00	2.019	24	0	*
10/03/23	53.89	46.40	255.93	248.67	1.916	24	0	*
11/03/23	54.27	46.64	255.92	248.65	1.950	24	0	*
12/03/23	54.16	46.54	255.97	248.70	1.950	24	0	*
13/03/23	53.49	46.18	255.75	248.54	1.868	24	0	*
14/03/23	52.27	45.17	255.69	248.55	1.814	24	0	*
15/03/23	52.10	45.00	255.75	248.59	1.817	24	0	*
16/03/23	52.21	45.11	256.01	248.85	1.813	24	0	*
17/03/23	52.55	45.47	256.03	248.86	1.801	24	0	*
18/03/23	52.87	45.64	256.02	248.79	1.841	24	0	*
19/03/23	54.29	46.61	255.88	248.59	1.956	24	0	*
20/03/23	54.28	46.59	255.92	248.62	1.965	24	0	*
21/03/23	54.19	46.66	256.28	248.97	1.920	24	0	*
Итого:			7922.76	7698.48	68.321	744	0	
Средние:	57.23	48.59						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 23038ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____