

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/23г.-30/04/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Тип расходомера:_____

Договорные расходы:

Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.23 23	42.87	37.98	4.89	6.12	6.12	132.758	0.000	131.650	0.000	131.650	0.643	0.000	<	24	0
21.04.23 23	40.96	36.65	4.31	6.12	6.12	132.372	0.000	131.379	0.000	131.379	0.565	0.000	<	24	0
22.04.23 23	39.84	35.80	4.04	6.12	6.12	132.122	0.000	131.188	0.000	131.188	0.529	0.000	<	24	0
23.04.23 23	39.83	35.81	4.01	6.12	6.12	132.210	0.000	131.268	0.000	131.268	0.526	0.000	<	24	0
24.04.23 23	39.56	35.73	3.84	6.12	6.12	73.770	0.000	73.255	0.000	73.255	0.281	0.000	<	24	0
25.04.23 23	15.74	15.14	0.60	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
26.04.23 23	15.51	14.84	0.67	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
27.04.23 23	15.42	14.80	0.63	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
28.04.23 23	15.21	14.60	0.62	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
29.04.23 23	15.14	14.54	0.60	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
30.04.23 23	15.10	14.52	0.59	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<	24	0
Итого/Средн	40.71	36.46	4.25	6.12	6.12	603.233	0.000	598.739	0.000	598.739	2.544	0.000		264	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.04.23 23	50625.590	0.000	49698.425	0.000	49698.425	498.433	0.000	10927	3487
30.04.23 23	51228.823	0.000	50297.165	0.000	50297.165	500.977	0.000	11191	3487
Итого	603.233	0.000	598.739	0.000	598.739	2.544	0.000	264	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____