

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/04/23г.-30/04/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:ул. Матросова, д. 121А

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2BBD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.23 23	43.06	38.51	4.55	3.28	3.24	106.359	105.448	0.479	0.000 <	24	0	
21.04.23 23	41.91	37.69	4.22	3.12	3.08	106.320	105.459	0.445	0.000 <	24	0	
22.04.23 23	41.32	37.15	4.17	3.00	2.96	106.211	105.381	0.439	0.000 <	24	0	
23.04.23 23	41.56	37.40	4.15	3.13	3.09	106.074	105.237	0.437	0.000 <	24	0	
24.04.23 23	45.70	40.65	5.06	1.91	1.91	56.544	55.994	0.283	0.000 <	24	0	
25.04.23 23	21.41	20.50	0.91	0.55	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
26.04.23 23	20.58	19.49	1.09	0.69	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
27.04.23 23	20.11	19.06	1.05	0.78	0.83	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
28.04.23 23	19.76	18.71	1.05	0.82	0.88	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
29.04.23 23	19.54	18.47	1.07	0.85	0.91	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
30.04.23 23	19.42	18.31	1.11	0.88	0.93	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>42.40</b>	<b>38.03</b>	<b>4.36</b>	<b>1.73</b>	<b>1.74</b>	<b>481.508</b>	<b>477.518</b>	<b>2.082</b>	<b>0.000</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.04.23 23	40473.434	36797.080	232.262	0.000	9897	312
30.04.23 23	40954.942	37274.598	234.344	0.000	10161	312
<b>Итого</b>	<b>481.508</b>	<b>477.518</b>	<b>2.082</b>	<b>0.000</b>	<b>264</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_