

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/10/22г.-22/11/22г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: девоская 5 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/22	47.20	36.74	69.78	71.06	0.722	24	0	*
24/10/22	50.07	38.12	69.27	70.54	0.821	24	0	*
25/10/22	53.14	39.93	68.70	69.96	0.901	24	0	*
26/10/22	53.32	39.96	69.14	70.41	0.918	24	0	*
27/10/22	53.18	39.84	69.23	70.50	0.919	24	0	*
28/10/22	53.40	40.01	69.73	71.01	0.928	24	0	*
29/10/22	53.43	40.07	69.62	70.90	0.926	24	0	*
30/10/22	53.20	40.07	69.56	70.84	0.905	24	0	*
31/10/22	52.17	39.75	69.46	70.74	0.856	24	0	*
01/11/22	52.56	39.77	70.30	71.59	0.893	24	0	*
02/11/22	53.27	40.16	69.71	70.99	0.906	24	0	*
03/11/22	53.41	39.99	69.53	70.81	0.931	24	0	*
04/11/22	53.33	39.95	69.20	70.47	0.918	24	0	*
05/11/22	53.47	39.97	69.15	70.42	0.927	24	0	*
06/11/22	53.31	39.86	69.46	70.74	0.927	24	0	*
07/11/22	53.48	39.93	69.33	70.61	0.934	24	0	*
08/11/22	53.37	39.94	69.09	70.36	0.922	24	0	*
09/11/22	53.30	39.97	69.05	70.32	0.913	24	0	*
10/11/22	51.34	39.00	68.66	69.92	0.839	24	0	*
11/11/22	50.18	38.49	68.80	70.07	0.798	24	0	*
12/11/22	49.37	38.11	68.54	69.80	0.766	24	0	*
13/11/22	49.30	38.22	68.31	69.57	0.750	24	0	*
14/11/22	51.35	38.75	69.29	70.56	0.866	24	0	*
15/11/22	56.83	41.56	69.15	70.42	1.049	24	0	*
16/11/22	57.29	41.67	69.01	70.28	1.072	24	0	*
17/11/22	57.38	41.92	70.71	72.01	1.084	24	0	*
18/11/22	57.13	41.61	69.35	70.63	1.070	24	0	*
19/11/22	57.60	41.89	69.07	70.34	1.081	24	0	*
20/11/22	57.18	41.63	69.23	70.50	1.070	24	0	*
21/11/22	58.33	42.25	69.33	70.61	1.108	24	0	*
22/11/22	58.08	42.20	69.37	70.65	1.095	24	0	*
Итого:			2148.13	2187.66	28.815	744	0	
Средние:	53.54	40.04						

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 21311ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_