

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/22г.-22/10/22г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС	
23.09.22 23	17.35	---	<>	---	6.12	6.12	0.000	0.000	---	---	---	---	0.000	<	0	24 *
24.09.22 23	17.43	---	<	---	6.12	6.12	0.000	0.000	---	---	---	---	0.000	<	0	24 *
25.09.22 23	17.18	---	<>	---	6.12	6.12	0.000	0.000	---	---	---	---	0.000	<	0	24 *
26.09.22 23	16.84	---	>	---	6.12	6.12	0.000	0.000	---	---	---	---	0.000	<	0	24 *
27.09.22 23	27.45	---	>	---	6.12	6.12	88.370	0.000	---	---	---	---	0.000	<	0	24 *
28.09.22 23	37.14	32.53	>	4.61	6.12	6.12	131.165	0.000	56.537	0.000	56.537	0.260	0.000	<	13	11 *
29.09.22 23	38.65	33.06		5.60	6.12	6.12	96.138	0.000	95.499	0.000	95.499	0.534	0.000	<	24	0
30.09.22 23	41.35	34.77		6.58	6.12	6.12	93.938	0.000	93.211	0.000	93.211	0.613	0.000	<	24	0
01.10.22 23	44.91	37.03		7.88	6.12	6.12	90.162	0.000	89.327	0.000	89.327	0.703	0.000	<	24	0
02.10.22 23	45.83	37.79		8.04	6.12	6.12	89.270	0.000	88.412	0.000	88.412	0.710	0.000	<	24	0
03.10.22 23	43.17	36.47		6.70	6.12	6.12	90.813	0.000	90.037	0.000	90.037	0.602	0.000	<	24	0
04.10.22 23	41.08	35.16		5.93	6.12	6.12	92.955	0.000	92.243	0.000	92.243	0.546	0.000	<	24	0
05.10.22 23	40.93	35.02		5.91	6.12	6.12	92.435	0.000	91.739	0.000	91.739	0.541	0.000	<	24	0
06.10.22 23	40.87	34.97		5.90	6.12	6.12	91.813	0.000	91.124	0.000	91.124	0.537	0.000	<	24	0
07.10.22 23	40.86	34.92		5.94	6.12	6.12	91.835	0.000	91.145	0.000	91.145	0.541	0.000	<	24	0
08.10.22 23	41.02	35.02		6.00	6.12	6.12	92.125	0.000	91.426	0.000	91.426	0.548	0.000	<	24	0
09.10.22 23	40.72	34.69		6.03	6.12	6.12	92.145	0.000	91.456	0.000	91.456	0.551	0.000	<	24	0
10.10.22 23	40.58	34.65		5.93	6.12	6.12	92.772	0.000	92.085	0.000	92.085	0.545	0.000	<	24	0
11.10.22 23	40.04	34.27		5.77	6.12	6.12	90.175	0.000	89.522	0.000	89.522	0.516	0.000	<	24	0
12.10.22 23	39.99	34.19		5.81	6.12	6.12	91.772	0.000	91.112	0.000	91.112	0.528	0.000	<	24	0
13.10.22 23	41.45	35.31		6.14	6.12	6.12	92.325	0.000	91.609	0.000	91.609	0.562	0.000	<	24	0
14.10.22 23	42.09	35.60		6.49	6.12	6.12	92.332	0.000	91.593	0.000	91.593	0.594	0.000	<	24	0
15.10.22 23	44.64	37.26		7.37	6.12	6.12	92.283	0.000	91.441	0.000	91.441	0.673	0.000	<	24	0
16.10.22 23	44.68	37.24		7.44	6.12	6.12	92.295	0.000	91.450	0.000	91.450	0.680	0.000	<	24	0
17.10.22 23	46.17	38.06		8.12	6.12	6.12	92.618	0.000	91.708	0.000	91.708	0.743	0.000	<	24	0
18.10.22 23	46.99	38.50		8.48	6.12	6.12	92.722	0.000	91.778	0.000	91.778	0.778	0.000	<	24	0
19.10.22 23	47.17	38.79		8.39	6.12	6.12	92.958	0.000	92.000	0.000	92.000	0.771	0.000	<	24	0
20.10.22 23	47.23	38.89		8.34	6.12	6.12	93.113	0.000	92.155	0.000	92.155	0.768	0.000	<	24	0
21.10.22 23	47.13	38.72		8.40	6.12	6.12	92.682	0.000	91.736	0.000	91.736	0.770	0.000	<	24	0
22.10.22 23	47.08	38.54		8.54	6.12	6.12	92.535	0.000	91.590	0.000	91.590	0.781	0.000	<	24	0
Итого/Средн	42.95	36.11	6.85	6.12	6.12	2433.745	0.000	2251.936	0.000	2251.936	15.395	0.000	589	131		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.09.22 23	27248.233	0.000	26831.430	0.000	26831.430	254.442	0.000	6043	3355
22.10.22 23	29681.978	0.000	29083.366	0.000	29083.366	269.838	0.000	6632	3486
Итого	2433.745	0.000	2251.936	0.000	2251.936	15.395	0.000	589	131

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____