

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:ул. Матросова, д. 121А

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х2ВВД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.23 23	73.00	59.94	13.06	3.72	3.68	108.398	105.815	1.383	0.000 <	24	0	
20.02.23 23	72.55	59.75	12.80	3.58	3.54	108.457	105.893	1.357	0.000 <	24	0	
21.02.23 23	59.63	50.62	9.01	3.08	3.04	108.803	107.005	0.965	0.000 <	24	0	
22.02.23 23	57.13	48.51	8.62	3.11	3.07	108.738	107.094	0.923	0.000 <	24	0	
23.02.23 23	62.22	52.17	10.05	2.97	2.92	108.579	106.645	1.072	0.000 <	24	0	
24.02.23 23	65.66	54.59	11.07	3.14	3.09	108.394	106.258	1.176	0.000 <	24	0	
25.02.23 23	60.95	51.42	9.53	3.02	2.97	108.796	106.925	1.019	0.000 <	24	0	
26.02.23 23	53.65	45.94	7.70	3.09	3.04	108.797	107.333	0.826	0.000 <	24	0	
27.02.23 23	50.37	43.48	6.88	3.05	3.01	108.664	107.372	0.739	0.000 <	24	0	
28.02.23 23	52.98	45.28	7.70	3.24	3.20	108.339	106.918	0.823	0.000 <	24	0	
01.03.23 23	55.40	47.07	8.32	3.33	3.29	108.185	106.638	0.887	0.000 <	24	0	
02.03.23 23	57.59	48.72	8.87	3.40	3.35	108.254	106.590	0.945	0.000 <	24	0	
03.03.23 23	58.98	49.77	9.21	3.61	3.56	108.309	106.561	0.982	0.000 <	24	0	
04.03.23 23	52.09	44.83	7.26	3.26	3.22	108.520	107.138	0.778	0.000 <	24	0	
05.03.23 23	51.16	44.15	7.01	3.18	3.13	108.936	107.605	0.754	0.000 <	24	0	
06.03.23 23	52.57	45.01	7.56	3.11	3.06	108.529	107.128	0.810	0.000 <	24	0	
07.03.23 23	54.13	46.14	7.99	3.21	3.17	108.131	106.649	0.852	0.000 <	24	0	
08.03.23 23	55.34	47.19	8.15	3.18	3.14	107.918	106.373	0.867	0.000 <	24	0	
09.03.23 23	49.40	42.73	6.67	3.02	2.97	107.834	106.604	0.711	0.000 <	24	0	
10.03.23 23	46.90	40.94	5.95	2.96	2.91	109.143	108.028	0.643	0.000 <	24	0	
11.03.23 23	52.54	45.00	7.54	3.35	3.30	109.560	108.147	0.815	0.000 <	24	0	
12.03.23 23	52.15	45.03	7.12	3.39	3.34	109.295	107.898	0.768	0.000 <	24	0	
13.03.23 23	47.18	41.10	6.08	3.23	3.19	108.657	107.527	0.653	0.000 <	24	0	
14.03.23 23	53.84	46.06	7.78	3.54	3.49	107.604	106.144	0.826	0.000 <	24	0	
15.03.23 23	49.92	43.16	6.77	3.37	3.33	106.437	105.198	0.711	0.000 <	24	0	
16.03.23 23	48.09	41.85	6.24	3.42	3.37	106.502	105.350	0.657	0.000 <	24	0	
17.03.23 23	46.51	40.65	5.86	3.31	3.27	106.356	105.286	0.617	0.000 <	24	0	
18.03.23 23	50.67	43.62	7.05	3.50	3.46	106.390	105.111	0.741	0.000 <	24	0	
19.03.23 23	52.71	45.38	7.33	3.48	3.44	106.435	105.058	0.769	0.000 <	24	0	
20.03.23 23	50.80	43.83	6.97	3.30	3.26	106.430	105.147	0.733	0.000 <	24	0	
21.03.23 23	47.97	41.83	6.13	3.22	3.18	106.436	105.291	0.645	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>54.64</b>	<b>46.64</b>	<b>8.01</b>	<b>3.27</b>	<b>3.22</b>	<b>3349.826</b>	<b>3302.730</b>	<b>26.449</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
18.02.23 23	34027.004	30445.170	189.491	0.000	8461	308
21.03.23 23	37376.830	33747.900	215.941	0.000	9205	308
<b>Итого</b>	<b>3349.826</b>	<b>3302.730</b>	<b>26.449</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_