

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-30/04/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00170234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFE22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
20/04/23	42.83	36.21	96.02	96.66	0.633	24	0	
21/04/23	40.92	35.03	96.16	96.68	0.565	24	0	
22/04/23	39.82	34.30	96.00	95.73	0.528	24	0	
23/04/23	39.83	34.38	96.01	96.39	0.524	24	0	
24/04/23	39.55	34.27	51.51	51.71	0.270	24	0	*
25/04/23	20.59	18.76	0.00	0.00	0.000	24	0	*
26/04/23	18.72	17.86	0.00	0.00	0.000	24	0	*
27/04/23	18.21	17.56	0.00	0.00	0.000	24	0	*
28/04/23	17.90	17.35	0.00	0.00	0.000	24	0	*
29/04/23	17.71	17.25	0.00	0.00	0.000	24	0	*
30/04/23	17.68	17.28	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:			435.70	437.17	2.520	264	0	
Средние:	28.52	25.47						

Период нормальной работы 264ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4685ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____