

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/22г.-20/12/22г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.22 23	56.54	44.21	12.34	6.12	6.12	93.895	0.000	92.509	0.000	92.509	1.141	0.000	<	24	0
24.11.22 23	52.89	41.91	10.98	6.12	6.12	92.917	0.000	91.719	0.000	91.719	1.007	0.000	<	24	0
25.11.22 23	54.27	42.55	11.72	6.12	6.12	92.923	0.000	91.656	0.000	91.656	1.073	0.000	<	24	0
26.11.22 23	56.88	44.15	12.73	6.12	6.12	93.022	0.000	91.633	0.000	91.633	1.166	0.000	<	24	0
27.11.22 23	58.68	45.07	13.61	6.12	6.12	93.138	0.000	91.663	0.000	91.663	1.247	0.000	<	24	0
28.11.22 23	60.72	46.28	14.45	6.12	6.12	93.200	0.000	91.622	0.000	91.622	1.323	0.000	<	24	0
29.11.22 23	62.67	47.28	15.40	6.12	6.12	93.810	0.000	92.120	0.000	92.120	1.418	0.000	<	24	0
30.11.22 23	67.80	50.33	17.46	6.12	6.12	94.522	0.000	92.559	0.000	92.559	1.617	0.000	<	24	0
01.12.22 23	66.13	49.61	16.52	6.12	6.12	94.800	0.000	92.919	0.000	92.919	1.536	0.000	<	24	0
02.12.22 23	67.23	49.94	17.29	6.12	6.12	94.945	0.000	93.005	0.000	93.005	1.608	0.000	<	24	0
03.12.22 23	72.66	52.99	19.67	6.12	6.12	95.563	0.000	93.314	0.000	93.314	1.836	0.000	<	24	0
04.12.22 23	72.38	52.66	19.72	6.12	6.12	95.372	0.000	93.145	0.000	93.145	1.838	0.000	<	24	0
05.12.22 23	68.08	50.32	17.75	6.12	6.12	95.043	0.000	93.054	0.000	93.054	1.652	0.000	<	24	0
06.12.22 23	70.46	51.55	18.91	6.12	6.12	95.015	0.000	92.900	0.000	92.900	1.757	0.000	<	24	0
07.12.22 23	74.62	53.78	20.84	6.12	6.12	95.507	0.000	93.151	0.000	93.151	1.942	0.000	<	24	0
08.12.22 23	76.50	54.67	21.83	6.12	6.12	95.573	0.000	93.107	0.000	93.107	2.034	0.000	<	24	0
09.12.22 23	75.59	54.31	21.28	6.12	6.12	95.723	0.000	93.307	0.000	93.307	1.987	0.000	<	24	0
10.12.22 23	70.12	51.50	18.62	6.12	6.12	95.935	0.000	93.814	0.000	93.814	1.747	0.000	<	24	0
11.12.22 23	68.15	50.42	17.72	6.12	6.12	95.863	0.000	93.857	0.000	93.857	1.664	0.000	<	24	0
12.12.22 23	65.39	49.04	16.34	6.12	6.12	95.708	0.000	93.850	0.000	93.850	1.534	0.000	<	24	0
13.12.22 23	66.01	49.34	16.66	6.12	6.12	95.470	0.000	93.584	0.000	93.584	1.559	0.000	<	24	0
14.12.22 23	61.72	46.89	14.83	6.12	6.12	94.827	0.000	93.168	0.000	93.168	1.381	0.000	<	24	0
15.12.22 23	58.79	44.91	13.87	6.12	6.12	94.313	0.000	92.815	0.000	92.815	1.287	0.000	<	24	0
16.12.22 23	58.87	44.85	14.02	6.12	6.12	94.158	0.000	92.659	0.000	92.659	1.298	0.000	<	24	0
17.12.22 23	58.23	44.71	13.52	6.12	6.12	94.287	0.000	92.816	0.000	92.816	1.255	0.000	<	24	0
18.12.22 23	55.35	43.13	12.22	6.12	6.12	93.963	0.000	92.633	0.000	92.633	1.131	0.000	<	24	0
19.12.22 23	55.63	43.13	12.50	6.12	6.12	94.140	0.000	92.788	0.000	92.788	1.159	0.000	<	24	0
20.12.22 23	63.47	47.68	15.79	6.12	6.12	94.353	0.000	92.614	0.000	92.614	1.463	0.000	<	24	0
Итого/Средн	64.17	48.13	16.04	6.12	6.12	2647.983	0.000	2597.978	0.000	2597.978	41.661	0.000		672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.11.22 23	32567.903	0.000	31931.324	0.000	31931.324	301.045	0.000	7376	3486
20.12.22 23	35215.885	0.000	34529.302	0.000	34529.302	342.705	0.000	8048	3486
Итого	2647.982	0.000	2597.978	0.000	2597.978	41.661	0.000	672	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____