

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-30/04/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00169011 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5D91 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
20/04/23	42.22	35.35	98.42	97.27	0.674	24	0	
21/04/23	40.34	34.24	98.16	96.97	0.597	24	0	
22/04/23	39.27	33.44	97.95	96.77	0.576	24	0	
23/04/23	39.29	33.54	97.98	96.82	0.566	24	0	
24/04/23	38.94	33.43	52.52	51.91	0.287	24	0	
25/04/23	18.31	18.49	0.00	0.00	0.000	24	0	*
26/04/23	16.84	17.03	0.00	0.00	0.000	24	0	*
27/04/23	16.35	16.52	0.00	0.00	0.000	24	0	*
28/04/23	16.04	16.18	0.00	0.00	0.000	24	0	*
29/04/23	15.88	15.99	0.00	0.00	0.000	24	0	*
30/04/23	15.80	15.91	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:			445.03	439.74	2.700	264	0	
Средние:	27.20	24.55						

Период нормальной работы 264ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9788ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____