

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/22г.-22/11/22г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 5

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.22 23	47.03	38.34	8.69	6.12	6.12	92.467	0.000	91.526	0.000	91.526	0.794	0.000	<	24	0
24.10.22 23	49.75	39.94	9.81	6.12	6.12	92.457	0.000	91.397	0.000	91.397	0.895	0.000	<	24	0
25.10.22 23	52.93	42.13	10.80	6.12	6.12	92.137	0.000	90.944	0.000	90.944	0.981	0.000	<	24	0
26.10.22 23	53.11	42.37	10.75	6.12	6.12	92.580	0.000	91.371	0.000	91.371	0.981	0.000	<	24	0
27.10.22 23	52.98	42.19	10.79	6.12	6.12	92.940	0.000	91.731	0.000	91.731	0.989	0.000	<	24	0
28.10.22 23	53.20	42.39	10.81	6.12	6.12	93.668	0.000	92.440	0.000	92.440	0.999	0.000	<	24	0
29.10.22 23	53.23	42.41	10.82	6.12	6.12	93.563	0.000	92.338	0.000	92.338	0.998	0.000	<	24	0
30.10.22 23	53.03	42.38	10.65	6.12	6.12	93.592	0.000	92.376	0.000	92.376	0.983	0.000	<	24	0
31.10.22 23	51.99	41.94	10.05	6.12	6.12	93.990	0.000	92.816	0.000	92.816	0.932	0.000	<	24	0
01.11.22 23	52.33	42.00	10.33	6.12	6.12	94.465	0.000	93.272	0.000	93.272	0.963	0.000	<	24	0
02.11.22 23	53.06	42.44	10.62	6.12	6.12	94.180	0.000	92.959	0.000	92.959	0.987	0.000	<	24	0
03.11.22 23	53.19	42.40	10.80	6.12	6.12	93.802	0.000	92.578	0.000	92.578	0.999	0.000	<	24	0
04.11.22 23	53.10	42.24	10.87	6.12	6.12	93.140	0.000	91.927	0.000	91.927	0.998	0.000	<	24	0
05.11.22 23	53.23	42.31	10.92	6.12	6.12	93.143	0.000	91.929	0.000	91.929	1.003	0.000	<	24	0
06.11.22 23	53.08	42.19	10.89	6.12	6.12	93.175	0.000	91.960	0.000	91.960	1.001	0.000	<	24	0
07.11.22 23	53.25	42.28	10.97	6.12	6.12	93.175	0.000	91.953	0.000	91.953	1.008	0.000	<	24	0
08.11.22 23	53.13	42.22	10.91	6.12	6.12	93.145	0.000	91.930	0.000	91.930	1.003	0.000	<	24	0
09.11.22 23	53.10	42.20	10.90	6.12	6.12	93.033	0.000	91.820	0.000	91.820	1.000	0.000	<	24	0
10.11.22 23	51.14	41.08	10.05	6.12	6.12	92.860	0.000	91.743	0.000	91.743	0.921	0.000	<	24	0
11.11.22 23	49.97	40.50	9.46	6.12	6.12	92.810	0.000	91.736	0.000	91.736	0.867	0.000	<	24	0
12.11.22 23	49.12	39.99	9.14	6.12	6.12	92.485	0.000	91.456	0.000	91.456	0.835	0.000	<	24	0
13.11.22 23	49.05	39.97	9.08	6.12	6.12	92.533	0.000	91.500	0.000	91.500	0.830	0.000	<	24	0
14.11.22 23	50.91	40.83	10.08	6.12	6.12	92.310	0.000	91.202	0.000	91.202	0.919	0.000	<	24	0
15.11.22 23	56.51	44.22	12.28	6.12	6.12	92.622	0.000	91.259	0.000	91.259	1.120	0.000	<	24	0
16.11.22 23	56.99	44.34	12.65	6.12	6.12	92.015	0.000	90.639	0.000	90.639	1.146	0.000	<	24	0
17.11.22 23	57.10	44.51	12.59	6.12	6.12	94.423	0.000	93.000	0.000	93.000	1.170	0.000	<	24	0
18.11.22 23	56.85	44.15	12.70	6.12	6.12	92.975	0.000	91.592	0.000	91.592	1.163	0.000	<	24	0
19.11.22 23	57.32	44.56	12.76	6.12	6.12	92.988	0.000	91.582	0.000	91.582	1.168	0.000	<	24	0
20.11.22 23	56.93	44.24	12.70	6.12	6.12	92.890	0.000	91.501	0.000	91.501	1.161	0.000	<	24	0
21.11.22 23	58.01	44.86	13.15	6.12	6.12	93.173	0.000	91.730	0.000	91.730	1.206	0.000	<	24	0
22.11.22 23	57.86	44.93	12.93	6.12	6.12	93.190	0.000	91.749	0.000	91.749	1.186	0.000	<	24	0
Итого/Средн	53.31	42.34	10.96	6.12	6.12	2885.925	0.000	2847.957	0.000	2847.957	31.207	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.22 23	29681.978	0.000	29083.366	0.000	29083.366	269.838	0.000	6632	3486
22.11.22 23	32567.903	0.000	31931.324	0.000	31931.324	301.045	0.000	7376	3486
Итого	2885.925	0.000	2847.957	0.000	2847.957	31.207	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____