

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:ул. Матросова, д. 121А

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2ВВД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	70.42	57.98	12.44	3.65	3.60	111.002	108.517	1.351	0.000 <	24	0	
21.01.23 23	68.77	55.84	12.92	3.42	3.37	111.044	108.661	1.405	0.000 <	24	0	
22.01.23 23	64.11	53.65	10.45	3.36	3.31	111.002	108.908	1.139	0.000 <	24	0	
23.01.23 23	66.55	55.13	11.42	3.64	3.59	110.823	108.586	1.241	0.000 <	24	0	
24.01.23 23	70.91	58.36	12.54	3.69	3.64	110.726	108.224	1.358	0.000 <	24	0	
25.01.23 23	68.44	56.80	11.64	3.56	3.50	110.828	108.470	1.264	0.000 <	24	0	
26.01.23 23	60.17	50.83	9.35	3.16	3.11	110.764	108.914	1.018	0.000 <	24	0	
27.01.23 23	57.05	48.26	8.78	3.01	2.96	110.634	108.963	0.957	0.000 <	24	0	
28.01.23 23	59.32	50.16	9.16	3.06	3.01	110.495	108.697	0.996	0.000 <	24	0	
29.01.23 23	60.04	50.50	9.54	3.16	3.11	110.318	108.478	1.035	0.000 <	24	0	
30.01.23 23	61.87	52.04	9.83	3.23	3.18	110.249	108.304	1.065	0.000 <	24	0	
31.01.23 23	58.53	49.44	9.10	2.95	2.91	110.185	108.436	0.986	0.000 <	24	0	
01.02.23 23	61.34	51.29	10.05	3.05	3.00	109.914	107.999	1.086	0.000 <	24	0	
02.02.23 23	60.21	50.86	9.35	2.96	2.91	110.159	108.307	1.012	0.000 <	24	0	
03.02.23 23	57.64	48.84	8.80	3.00	2.95	110.001	108.302	0.953	0.000 <	24	0	
04.02.23 23	59.88	50.44	9.44	3.11	3.06	109.993	108.161	1.021	0.000 <	24	0	
05.02.23 23	64.15	53.62	10.53	3.08	3.03	109.881	107.806	1.136	0.000 <	24	0	
06.02.23 23	63.12	52.88	10.25	3.13	3.08	109.695	107.683	1.104	0.000 <	24	0	
07.02.23 23	66.83	55.56	11.27	3.31	3.26	109.355	107.134	1.208	0.000 <	24	0	
08.02.23 23	69.42	57.47	11.95	3.28	3.23	109.319	106.938	1.278	0.000 <	24	0	
09.02.23 23	59.55	50.37	9.18	3.08	3.03	109.389	107.591	0.988	0.000 <	24	0	
10.02.23 23	57.29	48.66	8.64	3.12	3.07	109.333	107.664	0.930	0.000 <	24	0	
11.02.23 23	58.01	49.13	8.89	3.15	3.11	109.325	107.626	0.957	0.000 <	24	0	
12.02.23 23	58.70	49.60	9.10	3.32	3.28	109.204	107.461	0.978	0.000 <	24	0	
13.02.23 23	58.51	49.51	8.99	3.32	3.27	109.140	107.411	0.966	0.000 <	24	0	
14.02.23 23	56.09	47.54	8.55	3.32	3.27	108.862	107.263	0.917	0.000 <	24	0	
15.02.23 23	63.59	53.14	10.45	3.46	3.41	108.679	106.662	1.115	0.000 <	24	0	
16.02.23 23	57.42	48.74	8.69	3.21	3.17	108.774	107.104	0.931	0.000 <	24	0	
17.02.23 23	58.25	49.29	8.96	3.08	3.04	108.669	106.964	0.958	0.000 <	24	0	
18.02.23 23	64.21	53.54	10.67	3.47	3.42	108.298	106.257	1.135	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>62.02</b>	<b>51.98</b>	<b>10.03</b>	<b>3.25</b>	<b>3.20</b>	<b>3296.060</b>	<b>3237.489</b>	<b>32.487</b>	<b>0.000</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	30730.944	27207.681	157.004	0.000	7741	308
18.02.23 23	34027.004	30445.170	189.491	0.000	8461	308
<b>Итого</b>	<b>3296.060</b>	<b>3237.489</b>	<b>32.487</b>	<b>0.000</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_