

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/22г.-20/12/22г.

Абонент:ООО УК "Этажи" Договор N: _____
 Адрес:Октябрьский ул. Девонская 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
23/11/22	56.70	41.54	69.69	70.97	1.047	24	0	*
24/11/22	53.11	39.65	68.78	70.04	0.921	24	0	*
25/11/22	54.62	40.24	68.93	70.19	0.985	24	0	*
26/11/22	57.14	41.49	69.12	70.38	1.074	24	0	*
27/11/22	59.04	42.27	69.35	70.62	1.160	24	0	*
28/11/22	61.00	43.18	68.73	69.99	1.219	24	0	*
29/11/22	63.11	44.13	69.79	71.07	1.318	24	0	*
30/11/22	68.08	46.66	69.60	70.87	1.483	24	0	*
01/12/22	66.35	46.15	69.62	70.89	1.400	24	0	*
02/12/22	67.75	46.46	69.98	71.26	1.484	24	0	*
03/12/22	72.95	48.74	69.80	71.08	1.683	24	0	*
04/12/22	72.55	48.57	69.79	71.07	1.666	24	0	*
05/12/22	68.34	46.71	69.65	70.92	1.502	24	0	*
06/12/22	70.82	47.75	69.43	70.70	1.593	24	0	*
07/12/22	74.97	49.48	69.85	71.13	1.774	24	0	*
08/12/22	76.83	50.13	69.35	70.62	1.849	24	0	*
09/12/22	75.74	49.79	69.54	70.81	1.801	24	0	*
10/12/22	70.25	47.60	69.85	71.13	1.574	24	0	*
11/12/22	68.37	46.68	69.80	71.08	1.507	24	0	*
12/12/22	65.58	45.54	69.61	70.88	1.388	24	0	*
13/12/22	66.21	45.95	69.93	71.21	1.409	24	0	*
14/12/22	61.79	43.81	69.60	70.87	1.246	24	0	*
15/12/22	59.00	42.25	69.31	70.58	1.154	24	0	*
16/12/22	59.10	42.15	69.54	70.81	1.171	24	0	*
17/12/22	58.40	42.08	69.66	70.93	1.133	24	0	*
18/12/22	55.46	40.74	69.43	70.70	1.015	24	0	*
19/12/22	56.09	40.98	69.31	70.58	1.041	24	0	*
20/12/22	63.95	44.68	69.70	70.98	1.334	24	0	*
Итого:			1946.74	1982.37	37.931	672	0	
Средние:	64.40	44.83						

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 22006ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации