ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:ООО УК "Этажи" **Договор N:_____**
Адрес:Октябрьский ул. Северная 24 **Тип расходомера:_____**
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 **Пределы измерений:**
Договорные расходы: **G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч**
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут **G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч**
Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
22/03/23	53.02	45.98	256.40	249.19	1.801	24	0	*
23/03/23	51.61	44.94	256.72	249.48	1.706	24	0	*
24/03/23	49.57	43.52	256.94	249.79	1.548	24	0	*
25/03/23	48.01	42.35	256.37	249.25	1.447	24	0	*
26/03/23	48.04	42.41	256.68	249.54	1.442	24	0	*
27/03/23	47.78	42.29	256.91	249.75	1.408	24	0	*
28/03/23	45.86	40.93	256.68	249.55	1.260	24	0	*
29/03/23	43.17	38.65	256.12	249.08	1.155	24	0	*
30/03/23	44.65	39.68	256.04	248.94	1.269	24	0	*
31/03/23	46.21	40.88	256.19	249.11	1.368	24	0	*
01/04/23	45.99	40.70	256.61	249.56	1.353	24	0	*
02/04/23	46.27	41.00	257.20	250.11	1.352	24	0	*
03/04/23	44.41	39.73	257.47	250.36	1.201	24	0	*
04/04/23	43.14	38.77	257.87	250.72	1.127	24	0	*
05/04/23	43.43	39.03	258.51	251.36	1.135	24	0	*
06/04/23	43.45	39.07	259.71	252.49	1.138	24	0	*
07/04/23	43.08	38.64	261.06	253.85	1.159	24	0	*
08/04/23	42.77	38.29	261.08	253.85	1.168	24	0	*
09/04/23	42.79	38.25	260.80	253.59	1.183	24	0	*
10/04/23	43.35	38.74	261.10	253.84	1.202	24	0	*
11/04/23	43.05	38.58	260.91	253.63	1.167	24	0	*
12/04/23	43.32	38.86	261.62	254.31	1.165	24	0	*
13/04/23	43.65	39.16	261.48	254.09	1.170	24	0	*
14/04/23	44.16	39.30	261.09	253.74	1.267	24	0	*
15/04/23	46.73	41.17	260.75	253.33	1.450	24	0	*
16/04/23	47.03	41.39	260.50	253.03	1.468	24	0	*
17/04/23	45.42	40.34	260.33	252.96	1.320	24	0	*
18/04/23	43.17	38.70	261.34	254.02	1.168	24	0	*
19/04/23	43.62	39.15	261.58	254.16	1.169	24	0	*
Итого:			7506.06	7296.68	37.766	696	0	
Средние:	45.40	40.36						

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23805ч

Представитель абонента **Представитель теплоснабж.организации**