

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент: УК "Этажи"

Адрес: ул. Матросова, д. 121А

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2BBD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.23 23	44.94	39.53	5.41	3.11	3.07	106.472	105.474	0.571	0.000 <	24	0	
23.03.23 23	47.24	41.10	6.15 <	3.32	3.28	106.113	92.062	0.566	0.000 <	21	3	*
24.03.23 23	44.19	39.08	5.11	3.34	3.30	106.668	105.704	0.540	0.000 <	24	0	
25.03.23 23	43.36	38.40	4.97	3.02	2.97	106.465	105.538	0.524	0.000 <	24	0	
26.03.23 23	42.00	37.48	4.52	3.01	2.96	107.136	106.271	0.480	0.000 <	24	0	
27.03.23 23	41.27	36.97	4.30	3.00	2.96	107.029	106.193	0.456	0.000 <	24	0	
28.03.23 23	40.94	36.56	4.38 <	3.13	3.09	106.542	101.392	0.444	0.000 <	23	1	*
29.03.23 23	47.96	41.91	6.05	3.52	3.47	106.868	105.717	0.639	0.000 <	24	0	
30.03.23 23	45.40	40.13	5.27	3.21	3.17	107.112	106.085	0.559	0.000 <	24	0	
31.03.23 23	43.12	38.34	4.78	3.09	3.04	107.043	106.122	0.507	0.000 <	24	0	
01.04.23 23	43.77	38.79	4.98	3.15	3.11	106.982	106.037	0.528	0.000 <	24	0	
02.04.23 23	43.36	38.52	4.84	3.13	3.08	106.928	105.997	0.513	0.000 <	24	0	
03.04.23 23	43.13	38.42	4.71	3.21	3.17	106.820	105.900	0.498	0.000 <	24	0	
04.04.23 23	44.49	39.41	5.08	3.30	3.25	106.833	105.854	0.537	0.000 <	24	0	
05.04.23 23	44.37	39.47	4.89	3.36	3.32	106.812	105.833	0.517	0.000 <	24	0	
06.04.23 23	44.69	39.67	5.02	3.43	3.38	106.831	105.837	0.531	0.000 <	24	0	
07.04.23 23	46.79	41.16	5.64	3.43	3.39	106.882	105.788	0.596	0.000 <	24	0	
08.04.23 23	48.68	42.60	6.08	3.50	3.45	106.916	105.726	0.643	0.000 <	24	0	
09.04.23 23	48.91	42.76	6.15	3.49	3.45	106.991	105.782	0.650	0.000 <	24	0	
10.04.23 23	47.60	41.89	5.71	3.49	3.45	106.932	105.790	0.603	0.000 <	24	0	
11.04.23 23	47.29	41.67	5.62	3.50	3.45	106.840	105.717	0.594	0.000 <	24	0	
12.04.23 23	46.74	41.36	5.38	3.44	3.39	106.893	105.796	0.569	0.000 <	24	0	
13.04.23 23	45.42	40.49	4.93	3.30	3.26	106.895	105.863	0.522	0.000 <	24	0	
14.04.23 23	49.81	43.26	6.55	3.31	3.27	106.745	105.505	0.690	0.000 <	24	0	
15.04.23 23	52.54	45.39	7.15	3.33	3.29	106.706	105.325	0.753	0.000 <	24	0	
16.04.23 23	50.73	44.07	6.66	3.48	3.44	106.658	105.373	0.702	0.000 <	24	0	
17.04.23 23	48.51	42.43	6.08	3.57	3.53	106.578	105.386	0.640	0.000 <	24	0	
18.04.23 23	44.59	39.73	4.86	3.48	3.43	106.542	105.557	0.513	0.000 <	24	0	
19.04.23 23	41.05	36.92	4.13	3.30	3.26	106.372	105.557	0.436	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	45.61	40.26	5.36	3.31	3.27	3096.604	3049.180	16.321	0.000	692	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.03.23 23	37376.830	33747.900	215.941	0.000	9205	308
19.04.23 23	40473.434	36797.080	232.262	0.000	9897	312
Итого	3096.604	3049.180	16.321	0.000	692	4

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____