

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/22г.-19/01/23г.

Абонент:УК "Этажи"

Адрес:Девонская 1

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.22 23	67.79	50.45	17.34	6.12	6.12	94.848	0.000	92.879	0.000	92.879	1.611	0.000	<	24	0
22.12.22 23	67.16	50.00	17.16	6.12	6.12	94.823	0.000	92.886	0.000	92.886	1.594	0.000	<	24	0
23.12.22 23	59.92	46.23	13.69	6.12	6.12	94.942	0.000	93.368	0.000	93.368	1.278	0.000	<	24	0
24.12.22 23	55.12	43.15	11.97	6.12	6.12	94.533	0.000	93.204	0.000	93.204	1.115	0.000	<	24	0
25.12.22 23	56.34	43.70	12.64	6.12	6.12	94.525	0.000	93.142	0.000	93.142	1.177	0.000	<	24	0
26.12.22 23	58.04	44.63	13.41	6.12	6.12	94.585	0.000	93.118	0.000	93.118	1.248	0.000	<	24	0
27.12.22 23	59.76	45.60	14.16	6.12	6.12	94.632	0.000	93.081	0.000	93.081	1.318	0.000	<	24	0
28.12.22 23	62.96	48.62	14.33	6.12	6.12	105.440	0.000	103.530	0.000	103.530	1.484	0.000	<	24	0
29.12.22 23	63.49	51.24	12.25	6.12	6.12	131.673	0.000	129.258	0.000	129.258	1.584	0.000	<	24	0
30.12.22 23	63.12	51.12	12.00	6.12	6.12	131.585	0.000	129.194	0.000	129.194	1.551	0.000	<	24	0
31.12.22 23	63.41	51.28	12.12	6.12	6.12	131.510	0.000	129.102	0.000	129.102	1.565	0.000	<	24	0
01.01.23 23	63.21	51.31	11.90	6.12	6.12	131.742	0.000	129.342	0.000	129.342	1.540	0.000	<	24	0
02.01.23 23	63.20	51.58	11.62	6.12	6.12	132.070	0.000	129.662	0.000	129.662	1.506	0.000	<	24	0
03.01.23 23	63.46	51.96	11.50	6.12	6.12	132.365	0.000	129.933	0.000	129.933	1.494	0.000	<	24	0
04.01.23 23	63.97	52.54	11.43	6.12	6.12	132.185	0.000	129.718	0.000	129.718	1.483	0.000	<	24	0
05.01.23 23	64.27	52.35	11.92	6.12	6.12	131.717	0.000	129.235	0.000	129.235	1.541	0.000	<	24	0
06.01.23 23	66.99	54.08	12.91	6.12	6.12	132.075	0.000	129.397	0.000	129.397	1.670	0.000	<	24	0
07.01.23 23	75.19	59.36	15.83	6.12	6.12	132.033	0.000	128.730	0.000	128.730	2.039	0.000	<	24	0
08.01.23 23	77.13	60.25	16.87	6.12	6.12	132.075	0.000	128.617	0.000	128.617	2.172	0.000	<	24	0
09.01.23 23	76.69	59.52	17.17	6.12	6.12	132.208	0.000	128.775	0.000	128.775	2.213	0.000	<	24	0
10.01.23 23	76.35	59.00	17.34	6.12	6.12	132.213	0.000	128.813	0.000	128.813	2.236	0.000	<	24	0
11.01.23 23	76.27	58.84	17.42	6.12	6.12	132.290	0.000	128.894	0.000	128.894	2.247	0.000	<	24	0
12.01.23 23	75.82	58.73	17.09	6.12	6.12	132.320	0.000	128.958	0.000	128.958	2.206	0.000	<	24	0
13.01.23 23	74.09	57.92	16.17	6.12	6.12	132.205	0.000	128.983	0.000	128.983	2.087	0.000	<	24	0
14.01.23 23	73.22	57.44	15.78	6.12	6.12	131.440	0.000	128.299	0.000	128.299	2.026	0.000	<	24	0
15.01.23 23	70.58	55.93	14.66	6.12	6.12	131.258	0.000	128.330	0.000	128.330	1.882	0.000	<	24	0
16.01.23 23	68.14	54.17	13.97	6.12	6.12	131.010	0.000	128.272	0.000	128.272	1.792	0.000	<	24	0
17.01.23 23	68.93	54.63	14.31	6.12	6.12	130.890	0.000	128.094	0.000	128.094	1.833	0.000	<	24	0
18.01.23 23	68.83	54.61	14.22	6.12	6.12	130.783	0.000	127.991	0.000	127.991	1.821	0.000	<	24	0
19.01.23 23	68.99	54.70	14.30	6.12	6.12	130.803	0.000	128.003	0.000	128.003	1.831	0.000	<	24	0
Итого/Средн	67.55	53.32	14.24	6.12	6.12	3666.775	0.000	3590.806	0.000	3590.806	51.145	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.22 23	35215.885	0.000	34529.302	0.000	34529.302	342.705	0.000	8048	3486
19.01.23 23	38882.660	0.000	38120.107	0.000	38120.107	393.851	0.000	8768	3486
Итого	3666.775	0.000	3590.806	0.000	3590.806	51.145	0.000	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____