

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-30/04/23г.

Абонент:ООО УК "Этажи" Договор N: _____
 Адрес:Октябрьский ул. Северная 24 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
20/04/23	43.42	39.06	261.71	254.31	1.142	24	0	*
21/04/23	41.45	37.65	261.30	254.07	0.991	24	0	*
22/04/23	40.36	36.75	261.09	253.70	0.941	24	0	*
23/04/23	40.40	36.85	261.18	253.87	0.928	24	0	*
24/04/23	39.99	36.60	135.56	131.75	0.460	24	0	*
25/04/23	20.62	19.94	0.00	0.00	0.000	24	0	*
26/04/23	19.59	18.93	0.00	0.00	0.000	24	0	*
27/04/23	19.08	18.41	0.00	0.00	0.000	24	0	*
28/04/23	18.40	17.88	0.00	0.00	0.000	24	0	*
29/04/23	18.08	17.58	0.00	0.00	0.000	24	0	*
30/04/23	17.89	17.36	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:			1180.84	1147.70	4.462	264	0	
Средние:	29.02	27.00						

Период нормальной работы 264ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 24196ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации