

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:ООО УК "Этажи" Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес:Октябрьский, ул. Девонская 5 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
21/02/23	65.97	45.75	34.46	34.67	0.697	13	11	*
22/02/23	56.50	40.81	67.89	67.78	1.061	24	0	*
23/02/23	60.53	42.66	67.83	67.31	1.210	24	0	*
24/02/23	61.15	42.79	68.03	67.69	1.247	24	0	*
25/02/23	60.93	42.66	68.12	67.67	1.243	24	0	*
26/02/23	60.14	42.44	67.55	67.11	1.192	24	0	*
27/02/23	58.08	41.78	67.71	67.33	1.101	24	0	*
28/02/23	55.98	40.84	67.96	67.22	1.027	24	0	*
01/03/23	55.64	40.55	67.45	67.14	1.019	24	0	*
02/03/23	57.23	41.33	67.89	67.65	1.077	24	0	*
03/03/23	57.07	41.15	68.17	67.78	1.085	24	0	*
04/03/23	55.80	40.74	68.37	67.68	1.030	24	0	*
05/03/23	55.09	40.54	68.13	67.80	0.992	24	0	*
06/03/23	55.03	40.45	67.91	67.37	0.990	24	0	*
07/03/23	55.23	40.50	68.28	67.57	1.005	24	0	*
08/03/23	54.76	40.08	68.47	67.57	0.999	24	0	*
09/03/23	54.08	39.92	68.29	67.54	0.965	24	0	*
10/03/23	53.03	39.51	67.63	67.30	0.914	24	0	*
11/03/23	53.37	39.68	67.92	67.38	0.927	24	0	*
12/03/23	53.26	39.63	68.35	67.58	0.930	24	0	*
13/03/23	52.63	39.42	67.93	67.04	0.896	24	0	*
14/03/23	51.40	38.69	68.15	67.69	0.867	24	0	*
15/03/23	51.25	38.56	68.41	67.68	0.866	24	0	*
16/03/23	51.35	38.69	67.77	67.33	0.857	24	0	*
17/03/23	51.69	39.07	67.86	67.38	0.853	24	0	*
18/03/23	51.92	39.06	68.91	67.68	0.883	24	0	*
19/03/23	53.38	39.72	68.05	67.37	0.929	24	0	*
20/03/23	53.39	39.66	67.67	67.42	0.928	24	0	*
21/03/23	53.30	39.85	68.23	67.88	0.915	24	0	*
Итого:			2010.10	1991.19	29.789	685	11	
Средние:	53.63	39.21						

Период нормальной работы 685ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 11ч  
 Время работы прибора после сброса 738ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_