

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/22г.-19/01/23г.

Абонент:ООО УК "Этажи" Договор N: _____
 Адрес:Октябрьский, ул. Девонская 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
21/12/22	68.06	46.81	68.41	67.06	1.447	24	0	*
22/12/22	67.35	46.58	69.97	68.43	1.444	24	0	*
23/12/22	59.94	43.54	69.64	68.59	1.133	24	0	*
24/12/22	55.35	40.93	69.39	68.28	0.992	24	0	*
25/12/22	56.64	41.41	69.50	68.57	1.052	24	0	*
26/12/22	58.30	42.20	69.36	68.55	1.111	24	0	*
27/12/22	60.13	43.00	69.34	68.45	1.182	24	0	*
28/12/22	63.12	44.28	68.97	67.64	1.291	24	0	*
29/12/22	63.52	44.09	67.05	66.01	1.294	24	0	*
30/12/22	63.15	43.99	67.10	66.57	1.277	24	0	*
31/12/22	63.42	43.85	66.92	66.38	1.300	24	0	*
01/01/23	63.25	44.08	67.20	66.30	1.278	24	0	*
02/01/23	63.24	44.51	67.08	66.16	1.248	24	0	*
03/01/23	63.49	44.96	67.22	66.29	1.237	24	0	*
04/01/23	64.01	45.22	66.69	65.95	1.246	24	0	*
05/01/23	64.32	44.87	66.90	65.89	1.291	24	0	*
06/01/23	67.22	46.27	66.59	65.51	1.386	24	0	*
07/01/23	75.30	49.37	66.50	65.81	1.716	24	0	*
08/01/23	77.13	49.90	66.37	65.68	1.799	24	0	*
09/01/23	76.65	48.89	66.47	65.90	1.841	24	0	*
10/01/23	76.33	48.23	66.49	65.96	1.864	24	0	*
11/01/23	76.25	47.98	66.59	66.04	1.876	24	0	*
12/01/23	75.76	48.02	66.35	65.73	1.835	24	0	*
13/01/23	74.05	47.75	66.61	66.02	1.745	24	0	*
14/01/23	73.22	47.53	66.41	65.84	1.699	24	0	*
15/01/23	70.43	46.75	66.55	65.65	1.568	24	0	*
16/01/23	68.20	45.65	65.92	65.68	1.477	24	0	*
17/01/23	68.92	45.94	66.21	65.50	1.513	24	0	*
18/01/23	68.82	46.04	66.34	65.73	1.501	24	0	*
19/01/23	69.00	46.06	66.30	65.64	1.511	24	0	*
Итого:			2020.44	1995.81	43.154	720	0	
Средние:	67.15	45.62						

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 22704ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации