ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-27/01/23г.

Абонент: ООО УК "Этажи" Договор N:_____
Адрес: ул. Девонская, д. 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/23	69.25	46.10	23.15	66.51	65.71	1.532	24	0
21/01/23	69.19	46.30	22.89	66.52	65.74	1.516	24	0
22/01/23	69.17	46.29	22.88	65.74	64.88	1.497	24	0
23/01/23	68.64	46.19	22.45	66.30	65.56	1.481	24	0
24/01/23	67.40	45.54	21.86	66.87	66.20	1.454	24	0
25/01/23	69.02	46.16	22.86	66.52	65.88	1.513	24	0
26/01/23	65.03	44.79	20.24	66.85	65.57	1.343	24	0
27/01/23	59.92	42.50	17.42	66.80	66.06	1.154	24	0
Итого:				532.11	525.60	11.490	192	0
Средние:	67.20	45.48	21.72					

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации